

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛ № RU.ASK.ИЛ.412 действительно по 30.05.2021г.
Протокол № 357-2/ДЗ от 11.09.2018

- 1. Объект:** Ленинградская обл., Выборгский район, Карьер "Сестринский"
- 2. Испытания проводились в соответствии с требованиями:** ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.
- 3. Заказчик:** ООО "Тerra Нова"
- 4. Применяемые СИ и ИО:**
 - Сушильный шкаф СНОЛ зав. №4338 аттестат поверки № 144989 от 20 июня 2018г.
 - Весы лабораторные "МК-15.2-A22" зав. №50177 сертификат калибровки № 2359-2018 от 20 июня 2018г.
 - Прибор стандартного уплотнения грунта "ПСУ" зав. №39 аттестат поверки № 6067 от 12 мая 2018г.
 - Набор сит КП-109/1 Сертификат калибровки № 2371-2018 от 29.05.2018г.
 - Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ зав. №920 аттестат поверки №42175 от 28 февраля 2018 г

Результаты испытаний

Инвентарный номер пробы	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ																Модуль крупности M_{np} и группа песка	Насыпная плотность, кг/м ³	Коэф-т фильтрации м/сут.	Содержание глины в комках, %							
	Содержание зерен крупностью, %								Размер сит, мм						в т.ч. содержание пылевидных и глинистых частиц, %												
	Св. 10 мм		Св. 5 мм		менее 0,16 мм		полный остаток на сите 0,63 мм		2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	< 0,16													
	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Частные остатки, %						Факт	ГОСТ											
2	0	не более 0,5	0,05	не более 5	5,40	не более 5	40,21	Св. 30 до 45	0,52	3,37	40,21	82,05	94,60	100			0,4	не более 2	2,21	1578	17,2	нет					
																Полные остатки, %											

Вывод: Данный песок по модулю крупности относится к среднему пескам I класса, соответствует ГОСТ 8736-2014.

Произвел лабораторные испытания
Инженер ИЛ ООО "Северный город"

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
Котьявина Г.С.
прочности

Настоящая ведомость относится только к пробам, подвергнутым испытанию
Частичное или полное воспроизведение ведомости ЗАПРЕЩЕНО