

# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»  
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8  
818121) 4585975  
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru  
ИНН 7811645926/КПП 781101001  
www.sev-go.spb.ru



**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛ № RU.ASK.ИЛ.412 действителен по 30.05.2021г.**

**Протокол № 418-2/ДЗ от 10.10.2018**

- 1. Объект:** Ленинградская обл., Выборгский район, Карьер "Сестринский"
- 2. Испытания проводились в соответствии с требованиями:** ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.
- 3. Заказчик:** ООО "Терра Нова"
- 4. Применяемые СИ и ИО:**
  - Сушильный шкаф СНОЛ зав. №4338 аттестат поверки № 144989 от 20 июня 2018г.
  - Весы лабораторные "МК-15.2-A22" зав. №50177 сертификат калибровки № 2359-2018 от 20 июня 2018г.
  - Прибор стандартного уплотнения грунта "ПСУ" зав. №39 аттестат поверки № 6067 от 12 мая 2018г.
  - Набор сит КП-109/1 сертификат о калибровке № 21441 от 20.08.2018г.
  - Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ зав. №920 аттестат поверки №42175 от 28 февраля 2018 г

## Результаты испытаний

### ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Инвентарный номер пробы	Содержание зерен крупностью, %						Модуль крупности М <sub>кр</sub> и группа песка	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	Коэф-т фильтрации м/сут.	Содержание глины в комках, %								
	Св. 10 мм		Св. 5 мм		менее 0,16 мм						в т.ч. содержание пылевидных и глинистых частиц, %							
	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ												
2	не более 0,5	не более 0,19	не более 2,24	не более 5	44,10	Св. 30 до 45	1,76	7,68	44,10	88,79	97,76	100	0,01	не более 2	2,40	20,8	нет	
							1,76	5,92	36,42	44,69	8,97	2,24		Факт	ГОСТ			
							2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	< 0,16						

Вывод: Данный песок по модулю крупности относится к средним пескам I класса, соответствует ГОСТ 8736-2014.

Произвел лабораторные испытания  
Инженер ООО "ИЛ Северный город"

**ООО «ИЛ Северный город»**  
лаборатория испытаний

Котьявина Г.С.

Настоящая ведомость относится только к пробам, подвергнутым испытанию  
**Частичное или полное воспроизведение ведомости ЗАПРЕЩЕНО**