

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
190079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛ № RU.ASK.ИЛ.412 действителен по 30.05.2021г.

Протокол № 480/ДЗ от 11.02.2019

1. Объект: Ленинградская обл., Выборгский район, Карьер "Сестринский"
2. Испытания проводились в соответствии с требованиями: ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.
3. Заказчик: ООО "Терра Нова"
4. Применяемые СИ и ИО:
 - Сушильный шкаф СНОЛ зав. №4338 аттестат поверки № 144989 от 20 июня 2018г.
 - Весы лабораторные "МК-15.2-A22" зав. №50177 сертификат калибровки № 2359-2018 от 20 июня 2018г.
 - Прибор стандартного уплотнения грунта "ПСУ" зав. №39 аттестат поверки № 118150 от 3 октября 2018г.
 - Прибор сит КП-109/1 сертификат о калибровке № 21441 от 20.08.2018г.
 - Набор сит КФ зав. №920 аттестат поверки №42175 от 28 февраля 2018 г
 - Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ зав. №920 аттестат поверки №42175 от 28 февраля 2018 г

Результаты испытаний

Инвентарный номер	ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ										М _{фр} и группа песка	Насыпная плотность, кг/м ³	Коеф-т фильтрации м/сут.	Соержание глины в комках, %				
	Содержание зерен крупностью, %		полный остаток на сите 0,63 мм		Размер сит, мм										в т.ч. содержание пылевидных и глинистых частиц, %			
	Св. 10 мм	Св. 5 мм	менее 0,16 мм	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	2,5	1,25	0,63					0,315	0,16	< 0,16	Факт
480	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	2,29	7,29	31,55	29,97	20,88	8,00	0,6	не более 3	2,16	1586	8,9	нет
	не более 5	не более 15	8,00	41,14	41,14	Св. 30 до 45	2,29	9,58	41,14	71,11	92,00	100	0,6	не более 3	2,16	1586	8,9	нет

Вывод: Данный песок по модулю крупности относится к средним пескам II класса, соответствует ГОСТ 8736-2014.

Произвел лабораторные испытания
Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Котьявина Г.С.

Настоящая ведомость относится только к пробам, подвергнутым испытанию
частичное или полное воспроизведение ведомости ЗАПРЕЩЕНО

ПРОЧНОСТИ

ООО «ИЛ Северный город»

Утверждаю:
Начальник лаборатории

Бабичев М.С.
11 февраля 2019 г.

