

# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»  
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8  
8(812) 4585975  
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru  
ИНН 7811645926 / КПП 781101001  
www.sev-go.spb.ru



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛИ № RU.ASK.ИЛ.412 действителен по 30.05.2021г.

Протокол № 542-1/ДЗ от 15.04.2019

1. Объект: Ленинградская обл., Выборгский район, Карьер "Сестринский"
2. Испытания проводились в соответствии с требованиями: ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.
3. Заказчик: ООО "Терра Нова"
4. Применяемые СИ и ИО:
  - Сушильный шкаф СНОЛ зав. №4338 аттестат поверки № 144989 от 20 июня 2018г.
  - Весы электронные ELB 3000 зав. №D516200262 сертификат калибровки № 2360-2018 от 20 июня 2018г.
  - Набор сит КП-109/1 сертификат о калибровке № 21441 от 20.08.2018г.
  - Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ зав. №920 аттестат поверки №42175 от 28 февраля 2018 г

## Результаты испытаний

### ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Инвентарный номер пробы	Содержание зерен крупностью, %						Размер сит, мм			в т.ч. содержание пылевидных и глинистых частиц, %		Модуль крупности М <sub>кр</sub> и группа песка	Коэф-т фильтрации м/сут.	Содержание глины в комках, %						
	Св. 10 мм		Св. 5 мм		менее 0,16 мм		полный остаток на сите 0,63 мм			в т.ч. содержание пылевидных и глинистых частиц, %										
	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт				ГОСТ					
542-1	0,0	не более 0,5	0,0	не более 5	3,4	не более 5	41,8	41,8	Св. 30 до 45	1,50	6,90	41,80	80,30	96,60	100	0,5	не более 2	2,27	20,6	нет

Вывод: Данный песок по модулю крупности относится к средним пескам I класса, соответствует ГОСТ 8736-2014.

Произвел лабораторные испытания  
Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Котыгина Г.С.

Настоящая ведомость относится только к пробам, подвергнутым испытанию  
Частичное или полное воспроизведение ведомости ЗАПРЕЩЕНО

ООО «ИЛ Северный город»

лаборатория испытания

прочности

Утверждаю:  
Начальник лаборатории  
И.И. КОЛОПОВ  
15 апреля 2019г.  
Санкт-Петербург