

# ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»  
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8  
8(812) 4585975  
тел. +7 (921) 737393 e-mail: [info@sev-go.spb.ru](mailto:info@sev-go.spb.ru)  
ИНН 781645926/КПП 781601001  
[www.sev-go.spb.ru](http://www.sev-go.spb.ru)



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛ № RU.ASK.ИЛ.412 действителен по 30.05.2021г.

Протокол № 562-1/ДЗ от 17.05.2019

1. Объект: Ленинградская обл., Выборгский район, Карьер "Сестринский"
2. Испытания проводились в соответствии с требованиями: ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации.
3. Заказчик: ООО "Терра Нова"
4. Применяемые СИ и ИО:
  - Сушильный шкаф СНОЛ зав. №4338 аттестат поверки № 144989 от 20 июня 2018г.
  - Весы электронные ЕЛВ 3000 зав. №Д516200262 сертификат калибровки № 2360-2018 от 20 июня 2018г.
  - Набор сит КП-109/1 сертификат о калибровке № 21441 от 20.08.2018г.
  - Прибор для определения коэффициента фильтрации ПКФ зав. №920 аттестат поверки №42175 от 28 февраля 2018 г

## Результаты испытаний

### ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ

Инвентарный номер пробы	Содержание зерен крупностью, %										в т.ч. содержание пылевидных и глинистых частиц, %	Факт ГОСТ	Модуль крупности $M_{кр}$ и группа песка	Коэф-т фильтрации м/сут.	Содержание глины в комках, %				
	Св. 10 мм		Св. 5 мм		менее 0,16 мм		полный остаток на сите 0,63 мм		Св. 30 до 45							Размер сит, мм		Факт ГОСТ	
	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	Факт	ГОСТ	2,5	1,25						0,63	0,315		0,16
542-1	0,2	не более 0,5	0,4	не более 5	3,9	не более 5	44,2	Св. 30 до 45	0,89	6,78	44,15	79,57	96,54	100	0,7	не более 2	2,28	12,5	нет
Насыпная плотность кг/м <sup>3</sup>		1603,0																	

Вывод: Данный песок по модулю крупности относится к средним пескам I класса, соответствует ГОСТ 8736-2014.

Произвел лабораторные испытания  
Инженер ООО "ИЛ Северный город"

*Handwritten signature*

Пархоменко А.А.

Настоящая ведомость относится только к пробам, подвергнутым испытанию  
Частичное или полное воспроизведение ведомости ЗАПРЕЩЕНО



Утверждаю:  
Начальник лаборатории  
*Handwritten signature*  
Байцур М.С.  
17 мая 2019 г.

**ООО «ИЛ Северный город»**  
лаборатория испытания  
прочности